



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

СВИДЕТЕЛЬСТВО **о регистрации электролаборатории**

Регистрационный номер **A35-00227-17**

от « **29** » **мая** **2017** г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что передвижная электролаборатория
ООО «Энергостройуниверсал»

(полное наименование организации)

355000, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 94

(юридический адрес предприятия)

допущена в эксплуатацию, зарегистрирована в Кавказском управлении Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением

до и выше 1000 В

(до и (или) выше 1000В)

Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

- измерение сопротивления заземляющих устройств молниезащиты;
- измерение удельного сопротивления грунта;
- проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;
- измерение сопротивления изоляции: электрооборудования, электрических аппаратов, силовых кабелей, электропроводок, вторичных цепей;
- измерение петли «фаза-нуль» и тока короткого замыкания в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали;
- испытание машин постоянного тока до 220 кВт;
- испытание электродвигателей переменного тока до 10 кВ;
- испытание воздушных выключателей до 10 кВ;
- испытание выключателей нагрузки до 10 кВ;
- испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей до 10 кВ;
- испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН), напряжением до 10 кВ;
- испытание комплектных экранированных токопроводов с воздушным охлаждением и шинопроводов до 10 кВ;
- испытание сборных и соединительных шин напряжением до 10 кВ;
- испытание сухих токоограничивающих реакторов напряжением до 10 кВ;
- испытание воздушных выключателей;
- испытание бумажно – масляных конденсаторов;
- испытание вводов и проходных изоляторов напряжением до 10 кВ;
- испытание воздушных линий электропередач напряжением до 10 кВ.

Свидетельство выдано на основании акта комиссии от « **29** » **мая** **2017** г.

Срок действия свидетельства установлен до « **29** » **мая** **2020** г.

Врио заместителя руководителя



А.А. Молчанова